

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«14» февраля 2022 г., № 63220061000201068661

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ:
<https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/205ded7b-990a-42e9-9e66-a809ca6079af>



Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району Волжский

г. Самара, ул. Крупской, 16, (846) 332-59-07; E-mail: 6ndpr@63.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Самара

(место вынесения предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза М.А. Веселова с. Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области (с. Спиридоновка, ул. Школьная, 1)
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району Волжский управления надзорной деятельности и группы инспекторов органа государственного пожарного надзора
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя)

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Рассадина А.А. от 24.01.2022 № 6, в период с 09 ч. 00 мин. «03» февраля 2022 по 09 ч.30 мин. «14» февраля 2022 проведена плановая выездная проверка, в ходе которой
(контрольное (надзорное) мероприятие)

присутствовал представитель контролируемого лица – и.о. директора ГБОУ ООШ
(должности, фамилии, имени, отчества)

с. Спиридоновка – Саковец Екатерина Сергеевна

(при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты отсутствует (не представлена) техническая документация (сертификат пожарной безопасности) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующая о допустимости применения данного материала на путях эвакуации (покрытие стен поэтажных коридоров и лестничных клеток - краска)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.02.2023	
2.	На объекте защиты отсутствует (не представлена) техническая документация (сертификат пожарной безопасности) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующая о допустимости применения данного материала на путях эвакуации (напольное покрытие в коридорах 1 – го и 2 – го этажей)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.02.2023	
3.	На объекте защиты отсутствует (не представлена) исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2023	
4.	Не организовано (не реже 1 раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2023	
5.	Планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015.	п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району Волжский
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственного инспектора муниципального района Волжский Самарской области по пожарному надзору капитан внутренней службы
Новиков Владимир Александрович

«14» февраля 2022

и.о. директора ГБОУ ООШ с. Спиридоновка -
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))
Саковец Екатерина Сергеевна

«14» февраля 2022