

Отчет по исполнению предписаний органов гос/контроля

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка

№	Номер и дата предписания	Срок исполнения	Пункты, исполненные на отчетную дату
Главное управление МЧС России по Самарской области			
2.	<p style="text-align: center;">№ 63220061000201068661 от 14 февраля 2022г.</p>	01.02.2023 г.	<p>П.1 На объекте защиты отсутствуют техническая документация показателей пожарной безопасности материала, свидетельствующая о допустимости применения данного материала на путях эвакуации (покрытие стен поэтажных коридоров и лестничных клеток – краска);</p> <p>П. 2 На объекте защиты отсутствуют техническая документация показателей пожарной безопасности материала свидетельствующая о допустимости применения данного материала на путях эвакуации (напольное покрытие в коридорах 1 и 2 этажей);</p> <p>П. 3 На объекте защиты отсутствуют исполнительная документация на системы противопожарной защиты (АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);</p> <p>П. 4 Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц,</p>

Отчет по исполнению предписаний органов гос/контроля

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка

			наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре; П. 5 Планы эвакуации при пожаре выполнены не в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015
--	--	--	--

01.03.2023 г.

Директор Саковец Е.С.